

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00862  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652413  
(учетный номер блока)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Предприятие ВГТ». Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2. ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Предприятие ВГТ». Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2. ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРИБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытие на основе материалов фактурных воднодисперсионных марок: краски фактурной (расход не более 1,5 кг/м<sup>2</sup>); краски мелкофактурной (расход не более 0,7 кг/м<sup>2</sup>); краски трещиностойкой (расход не более 0,4 кг/м<sup>2</sup>), выпускаемых по ТУ 2316-014-32998388-2010 с изм. 1. (при нанесении на негорючее основание).

код ОК 005 (ОКП)  
23 1690

**СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК.**  
**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудно воспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малобезопасные (Т1).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчеты об испытаниях: 1822/РС, 1823/РС от 26.03.2012 г. НИЛ ПБВ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРИБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ИС57:К00055 от 20.12.2010 г.  
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таге), а также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 20.07.2012 по 03.05.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.А. Литвинов