

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02018

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ВГТ». № 0018370  
Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2.  
ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ВГТ».  
Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2.  
ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покртия на основе лаков водно-дисперсионных, марок:  
лаки акриловые для внутренних работ; акриловые для наружных работ; акриловые для наружных и внутренних работ; акриловые пропиточные антисептические для наружных и внутренних работ, водно-дисперсионный кракелюр Gallery (с расходом 70÷160 г/м<sup>2</sup> при нанесении на негорючее основание), выпускаемые по ТУ 2313-005-32998388-2011 с изм. 1, 2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.12.110  
код ЕКПС:  
код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 5130/РС от 28.04.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015)  
№ РОСС RU.ИТ20.К00040 от 22.12.2016 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 03.05.2017 по 02.05.2022



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines.

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия