

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01285
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373632
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ВГТ».
(наименование и место- Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2.
нахождение заявителя)
ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 22-33-501.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ВГТ».
(наименование и место- Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2.
нахождение изготовителя продукции)
ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 22-33-501.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Составы для ухода за покрытием (расход при нанесении
на негорючее основание 50±100 г/м²), выпускаемые по ТУ
(информация об объекте сертификации, 2332-022-32998388-2007 с изм. 1.
позволяющая идентифицировать объект)
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 3221

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный Закон
№ 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред.
Федеральных законов от 10.07.2012 N
117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс
пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие (Г1),
группа трудновоспламеняемые (В1), группа с высокой дымообразующей
способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные
(Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 3181/РС от 09.04.2014 г. НИЛ-ПВБ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ РОСС RU.ИТ20.К00004 от 20.12.2013 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и (или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.05.2014 по 04.05.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов